


Инв. N°подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°

	XT3	
1601	1	1601
1601	2	1601
1601	3	1601
1604	4	1604
1616	5	1616
1618	6	1618
1622	7	1622
1624	8	1624
1626	9	1626
1628	10	1628
1630	11	1630
1638	12	1638
1652	13	1652
1652	14	1652
1656	15	1656
	16	
1602	17	1602
1602	18	1602
	19	
1640-T2(T1)	20	1640-T2(T1)
1642-T2(T1)	21	1642-T2(T1)
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	



	XT1	
XS1/1	1	
SF1/1	2	
XS1/2	3	
EK1/2	4	
SF1/2	5	
EK1/1	6	
	7	
	XT2	
S1/1	1	
S1/2	2	
S1/3	3	
S1/4	4	
S1/5	5	
S1/6	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	

- ОБ 211 Прибор разрядника QSG13.
- ОБ 212 Прибор ОРУ 110кВ. Блок линии №1
- ОБ 213 Прибор заземляющего ножа QSG13.1.
- ОБ 215 ОРУ 110кВ. Блок линии №1
- ОБ 216 ОРУ 110кВ. Блок трансформатора Т1
- Шкаф зажимов ШЗБ-120.
- ОРУ 110кВ. Блок "ремонтной перемычки"
- Ящик зажимов ЯЗ-60М

Место установки	Позиц. обозначение	Наименование	Тип	Технические данные	Кол.	Примечание
Ящик зажимов ЯЗ-60М	EK1	Резистор	ПЭ-150	5600м+ -10%	1	
	SF1	Автоматический выключатель	А63-МУ3	Переменный ток	1	
	S1	Рубильник	P16-У3	16А 380В	3	Сблокированы
	XS1	Розетка штепсельная	РШ-Ц-2-0-07-6/220220В		1	
	XT1-XT3	Набор зажимов	ТУ16-526. 462-81			
		3Н24-4П25-8/ВУ3			30	
		3Н24-4М25-8/ВУ3			10	
		3Н24-4И25-8/ВУ3			20	

БЭСП.0147-ЭС.РЗ.55					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Линия 110кВ №1 ОРУ 110кВ. Блок линии. Ящик зажимов ЯЗ-60М. Схема электрическая подключения.
Разраб.	Дурицын	Рябцев	18.11.09	18.11.09	
Проверил	Рябцев	Рябцев	18.11.09	18.11.09	
Н.контр.	Чушкина	Рябцев	18.11.09	18.11.09	ПС 110/10 кВ ГПП
Утв.	Рябцев	Рябцев	18.11.09	18.11.09	
					Лит. Масса Масштаб
					Лист Листов
					000 «ДВК-РЭМ»